

## Consideraciones ARRANQUE.

1. Para agua de RED DULCE (potable).
2. Para agua de POZO 1 (poca presencia de hierro).
3. Para agua de POZO 2 (muchísima presencia de hierro).
4. Instructivo de uso CLEANGRASS20.
5. Instructivo arranque agua de RED DULCE (potable).
6. Instructivo arranque agua de POZO 1 (poca presencia hierro).
7. Instructivo arranque agua de POZO 2 (muchísima presencia hierro).

## 1 - Agua de RED DULCE (potable).

- Dosificaciones de productos para instalaciones convencionales (filtro de arena con bomba de filtrado).
- Antes del inicio de temporada se recomienda hacerle un lavado interior al filtro con CLEANGRASS20 (instructivo en pagina nº 5)
- Secuencia de arranque:
  1. Encender el filtro (limpio).
  2. Cloro (continuar filtrando y esperar 30 minutos).
  3. SSSAlum (continuar filtrando y esperar 30 minutos).
  4. BP65 (en caso de ser posible filtrar toda la noche para mejorar rendimiento de productos y realizarle prueba hidráulica al motor de la bomba).
  5. Al otro día, realizarle un barrefondo (en función FILTRADO), un retrolavado (aprox. 1 minuto) y colocar dosis inicia de BS77 (según tabla).
- Para mas información Ver FOLLETO ARRANQUE RED (ver instructivo en pagina nº 6).
- Para casos especiales (piletas publicas o de alto transito) y mayores a 100.000 litros, comunicarse con algún vendedor de la zona.

## 2 - Agua POZO 1 (poca presencia de hierro).

- Dosificaciones de productos para instalaciones convencionales (filtro de arena con bomba de filtrado).
- Antes del inicio de temporada se recomienda hacerle un lavado interior al filtro con CLEANGRASS20 (instructivo en pagina nº 5).
- Secuencia de arranque:
  1. Encender el filtro (limpio).
  2. Cloro (encender el filtro y esperar 30 minutos).
  3. SSSAlum (continuar filtrando y esperar 30 minutos).
  4. BP65 (en caso de ser posible filtrar toda la noche para mejorar rendimiento de productos y realizarle prueba hidráulica al motor de la bomba).
  5. Al otro día, realizarle un barrefondo (en función FILTRADO), un retrolavado (aprox. 1 minuto) y colocar dosis inicia de BS77 (según tabla).
- Para mas información Ver FOLLETO ARRANQUE POZO (ver instructivo en pagina nº 7).
- Para casos especiales (piletas publicas o de alto transito) y mayores a 100.000 litros, comunicarse con algún vendedor de la zona.

### 3 - Agua POZO 2 (muchísima presencia de hierro).

- Dosificaciones de productos para instalaciones convencionales (filtro de arena con bomba de filtrado).
- Antes del inicio de temporada se recomienda hacerle un lavado interior al filtro con CLEANGRASS20 (instructivo en página nº 5).
- Para secuencia de arranque Ver FOLLETO ARRANQUE POZO (instructivo en página nº 7).
- Se recomienda llenar el nivel de la piscina HASTA ARRIBA (para tener margen de purga de agua).
- Dependiendo de la cantidad de hierro que tenga el agua, no se descarta que el proceso de clarificación dure + de 1 día.
- Se recomienda filtrado continuo hasta formación de colchón sedimentado, realizando retrolavados (de 3 minutos) cada 8/12 horas (dependiendo de tamaño y calidad de la arena filtrante).
- Se recomienda NO COLOCAR la dosis inicial de BS77 hasta haber conseguido transparencia en el agua.
- En caso de no obtener resultados, comunicarse con un instalador para chequeo de instalaciones (arena de filtro, bomba, válvulas, etc).
- Para casos especiales (piletas públicas o de alto tránsito) y mayores a 100.000 litros, comunicarse con algún vendedor de la zona.

## 4 - Instructivo de uso CLEANGRASS20.

CLEANGRASS20 es un producto desengrasante de alta concentración (Dipropilenglicol n-butil eter 20%) que ayuda a mejorar/ablandar la arena dentro de nuestro filtro antes de arrancar la temporada).

### Modo de uso:

1. En caso de tener el agua de la piscina sin mantener del año pasado, luego de su limpieza y posterior llenado, se deberá arrancar el filtro en la función RETROLAVADO, succionando por todas las cañerías (fondo - barrefondo - skimmer) hasta purgar el aire de las mismas y restos de suciedad que se encuentren en las cañerías y filtro.
2. Una vez purgado el aire, se colocara dentro de la trampa de pelos de la bomba centrifuga 250 cc. De CLEANGRASS20 (medida hasta filtros Vulcano VC50) y se cierra normalmente.
3. Paso siguiente, se enciende la bomba (con el filtro en función RETROLAVADO) por aproximadamente 30 segundos (o hasta que la masa jabonosa se visualice en las cañerías de desagote), se apaga el motor y SE CIERRAN TODAS LAS VÁLVULAS DE SUCCIÓN (fondo - barrefondo - skimmer) a fin de que el agua no retroceda.
4. Se deja el producto actuar entre 2 - 4 horas (o toda una noche).
5. Una vez transcurrido el tiempo, se enciende la bomba y se abren las válvulas de succión aproximadamente 3 - 5 minutos o hasta que no se vean mas rastros de espuma (no esta de mas repetir el proceso 2 o 3 veces).
6. Volver el nivel de agua optimo para la piscina y comenzar con el tratamiento habitual.

## 5 - Instructivo de arranque agua RED DULCE (potable).

1. Llenar piscina HASTA ARRIBA.

2. Lavar bien el filtro (retrolavado).

Tiempo estimado: 10 minutos.

3. Volver al nivel de agua anterior (hasta arriba).

4. Agregar cloro liquido (como indica la tabla).

Dejar actuar 30 minutos.

5. Agregar dosificación de SSSAlum (como indica la tabla).

Dejar actuar 30 minutos.

6. Agregar dosificaciones de BP65 (como indica la tabla).

7. Filtrar 6 horas o toda la noche (Prueba hidráulica de bomba).

Al otro día...

8. Pasar barrefondo en función FILTRADO.

Observar por retornos que no vuelva suciedad.

9. Lavar el filtro (Retrolavado).

Tiempo aproximado: 5 minutos o hasta dejar el nivel deseado

10. Agregar dosis inicial de BS77 (biocida).

Comenzar con el filtrado de mantenimiento.

## 6 - Instructivo de arranque agua Pozo 1 (poca presencia de hierro).

1. Llenar piscina HASTA ARRIBA.
2. Lavar bien el filtro (retrolavado).  
Tiempo estimado: 10 minutos.
3. Volver al nivel de agua anterior (HASTA ARRIBA).
4. Agregar cloro líquido (como indica la tabla).  
Dejar actuar 30 minutos.

SI NO REACCIONA (nube marrón) indica poca presencia de hierro en el agua.

5. Agregar dosificación de SSSAlum (como indica la tabla).  
Dejar actuar 30 minutos.
6. Agregar dosificaciones de BP65 (como indica la tabla).
7. Filtrar 6 horas o toda la noche (Prueba hidráulica de bomba).  
Al otro día...
8. Pasar barrefondo en función FILTRADO.  
Observar por retornos que no vuelva suciedad.
9. Lavar el filtro (Retrolavado).  
Tiempo aproximado: 5 minutos o hasta dejar el nivel deseado
10. Agregar dosis inicial de BS77 (biocida).  
Comenzar con el filtrado de mantenimiento.

## 7 - Instructivo de arranque agua Pozo 2 (muchacha presencia de hierro).

1. Llenar piscina HASTA ARRIBA.
2. Lavar bien el filtro (retrolavado).  
Tiempo estimado: 10 minutos.
3. Volver al nivel de agua anterior (HASTA ARRIBA).
4. Agregar cloro líquido (como indica la tabla).  
Dejar actuar 30 minutos.

SI REACCIONA (nube marrón) indica poca presencia  
de hierro en el agua.

5. Dejar el proceso de oxidación 24 hs mínimo.  
Al otro día...
6. Comenzar el filtrado y agregar dosificación de SSSAlum (como indica la tabla).  
Dejar actuar 30 minutos.
7. Agregar dosificaciones de BP65 (como indica la tabla).
8. Continuar filtrando entre 8/12 hs (dependiendo de tamaño de filtro y estado de la arena filtrante).
9. Realizar retrolavado de 3 minutos y continuar filtrando (repetir proceso hasta que se visualice colchón de sedimentos).
10. Pasar barrefondo en función DESAGOTE.  
Hasta dejar el nivel deseado.
11. Agregar dosis inicial de BS77 (biocida).  
Comenzar con el filtrado de mantenimiento.