

Consideraciones MANTENIMIENTO.

1. Para agua de RED DULCE (potable).
2. Para agua de POZO 1 (poca presencia de hierro).
3. Para agua de POZO 2 (mucha presencia de hierro).

1 - Agua de red dulce (potable)

- Dosificaciones de productos semanales (1 vez por semana) para instalaciones convencionales (filtro de arena con bomba de filtrado).
- Se recomienda colocar el cloro de noche (cuando no hay personas dentro del agua) y el BS77 luego de una purga de agua (barrefondo - retrolavado).
- Conjunto de precipitantes (BP65 y SSSAlum), se consideran OPCIONALES.
- Se recomienda en temporada alta (verano) 2/4 horas de filtrado por día, según su uso (de ser posible instalar un reloj timer para mejorar rendimiento).
- Se recomienda realizarle el barrefondo en función FILTRADO.
- Se recomienda realizarle un RETROLAVADO al filtro al menos 1 (una vez) a la semana de 2 (dos) minutos aproximadamente (según tamaño de filtro y horas de filtrado).
- No se requiere sobredosificar en días de lluvias.
- En caso de uso excesivo de barrefondo en función DESAGOTE, se recomienda sobredosificar un 30% los productos preventivamente.
- Para casos especiales (piletas publicas o de alto transito) y mayores a 100.000 litros, comunicarse con algún vendedor de la zona.

2 - Agua POZO 1 (poca presencia de hierro).

- Dosificaciones de productos semanales (1 vez por semana) para instalaciones convencionales (filtro de arena con bomba de filtrado).
- Secuencia de productos sugerida:

De noche:

1. Cloro (encender el filtro y esperar 30 minutos).
2. SSSAlum (continuar filtrando y esperar 30 minutos).
3. BP65 (continuar filtrando, si es necesario).

De día:

4. BS77 (luego del barrefondo - retrolavado).
- Se recomienda en temporada alta (verano) 4/6 horas de filtrado por día, según su uso y cantidad de sales que tenga el agua de reposición (de ser posible instalar un reloj timer para mejorar rendimiento).
 - Se recomienda realizarle el barrefondo en función FILTRADO.
 - Se recomienda realizarle un RETROLAVADO al filtro al menos 2 (dos) veces a la semana de 2 (dos) minutos aproximadamente (según tamaño de filtro y horas de filtrado).
 - No se requiere sobredosificar en días de lluvias.
 - En caso de uso excesivo de barrefondo en función DESAGOTE, se recomienda sobredosificar un 30% los productos preventivamente.
 - En caso de uso intensivo, reforzar la dosificación de cloro hasta 2 o 3 veces por semana.
 - Para casos especiales (piletas públicas o de alto tránsito) y mayores a 100.000 litros, comunicarse con algún vendedor de la zona.

3 - Agua POZO 2 (muchísima presencia de hierro).

- Dosificaciones de productos semanales (1 vez por semana) para instalaciones convencionales (filtro de arena con bomba de filtrado).
- Secuencia de productos sugerida:

De noche:

1. Cloro (encender el filtro y esperar 30 minutos).
2. SSSAlum (continuar filtrando y esperar 30 minutos).
3. BP65 (continuar filtrando, si es necesario).

De día:

4. BS77 (luego del barrefondo - retrolavado).

- Se recomienda en temporada alta (verano) 6/8 horas de filtrado por día, según su uso y cantidad de sales que tenga el agua de reposición (de ser posible instalar un reloj timer para mejorar rendimiento).
- Se recomienda realizarle el barrefondo en función FILTRADO.
- Se recomienda realizarle un RETROLAVADO al filtro al menos 2 (dos) veces a la semana de 2 (dos) minutos aproximadamente (según tamaño de filtro y horas de filtrado).
- No se requiere sobredosificar en días de lluvias.
- En caso de uso excesivo de barrefondo en función DESAGOTE, se recomienda sobredosificar un 30% los productos preventivamente.
- En caso de uso intensivo, reforzar la dosificación de cloro hasta 2 o 3 veces por semana.
- Para casos especiales (piletas públicas o de alto tránsito) y mayores a 100.000 litros, comunicarse con algún vendedor de la zona.